

МЧС РОССИИ  
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124<sup>А</sup> E-mail:mchspord@dinet.ru  
 Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД  
 г. Дербент, ул. Коммунаров, 19/6 тел: 4-17-24  
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 47/ 1 / 37**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « СОШ № 17»

Шихмагомедовой Аминат Алиевне, во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 47 от «28» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «18» марта 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «18» марта 2019г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР №7 лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем в здании МБОУ « СОШ № 17» совместно с директором Шихмагомедовой А.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработать (предоставить) исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта	(ст. 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.12.2019	
2	Произвести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год	(ППР РФ № 390 п. 21);	01.12.2019	
3	Ответственным лицам за пожарную безопасность пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	(ППР РФ №390 п. 3);	01.12.2019	
4	На объекте произвести противопожарный инструктаж с работниками, завести журнал инструктажа по пожарной безопасности	(ППР РФ №390 п.3);	01.12.2019	
5	В пожарном шкафу обозначить нумерация	(п 4.15 НПБ 151-00);	01.12.2019	
6	Пожарные рукава: организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	(п. 57 ППР РФ № 390);	01.12.2019	
7	Пожарный шкаф изготовить из листовой	(п.4.4 НПБ 151-00);	01.12.2019	

	стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм. Допустить изготавливать ШП из других материалов, обеспечивающих выполнение требований настоящих норм.			
8	Пожарный шкаф оборудовать поворотной кассетой	(п.4.5 НПБ 151-00);	01.12.2019	
9	Руководителю организации обеспечить проверку работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раза в год с составлением соответствующих актов	(п. 55 ППР РФ №390);	01.12.2019	
10	Не допускать пересечение шлейфа автоматической пожарной сигнализации и электрических проводов	(ППР РФ № 390 п.61);	01.12.2019	
11	Имеющиеся во всем здании поэтажные Планы (схемы) эвакуации разработать в соответствии требованиям ГОСТ Р 12.2.143.2009	(ГОСТ 12.2.143.2009 раздел 6.2);	01.12.2019	
12	Установить знаки пожарной безопасности с автономным питанием и питающиеся от электросети «Пожар», в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, «Выход»	(ППР РФ №390 п. 43);	01.12.2019	
13	Соблюдать сроки перезарядки имеющихся на объекте огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	(ППР РФ № 390 п. 70);	01.12.2019	
14	В актовом зале обеспечить огнетушителем	(п 468 ППР РФ № 390);	01.12.2019	
15	На запасных выходах установить запоры на дверях для возможности их свободного открывания изнутри без ключа	(ППР РФ №390 п. 35);	01.12.2019	
16	Приемно-контрольный прибор, установить на месте, защищенном от несанкционированного доступа	(НПБ 88-2001 п.12.48*);	01.12.2019	
17	Наружную пожарную лестницу подвергнуть эксплуатационным испытаниям с составлением акта испытания не реже 1-го раза в 5 лет	(ППР РФ № 390 п. 24);	01.12.2019	
18	Электролампы освещения в котельной заключить в плафоны закрытого исполнения.	(ППР РФ № 390 п. 42-в);	01.12.2019	
19	На территории установить указатели направления движения к пожарному водоему, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения	(ППР РФ № 390 п. 55);	01.12.2019	
20	В отношении объекта защиты разработать	(от 22.07.2008	01.12.2019	

	декларацию пожарной безопасности	№123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности ст.64»;		
21	Установить ограждение по периметру кровли здания	(п.8.11 СНиП 21-01-97*);	01.12.2019	
22	Выход на чердак выполнить через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам	(п. 7.7 СП 4.13130.2013);	01.12.2019	
23	На путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания	(п.3 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 "Тех. регламент о требования пожарной безопасности" п.4.3.1 СП 1.13130.2009; СНиП 23-05-95);	01.12.2019	
24	В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКППРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (	СП 60.13320.2012 п. 6.64).	01.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для владельцев помещений в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший Инспектор ОНД и ПР №7  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
лейтенант внутренней службы Нифталиев А.М.  
«18» марта 2019 г



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):  
«18» марта 2019 г.  
Директор МБОУ СОШ №17  
Шихмагомедова А.А.



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Шихмагомедова Аминат Алиевна

Действителен с 12.05.2021 по 12.05.2022